

Parameter	Einheit	Gehalt*	Grenzwert (%)
Wasserhärte			
Härtebereich	-	weich	-
Gesamthärte	mmol/l	1,29	-
Mikrobiologische Parameter			
Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	s. letzte Untersuchung	
Escherichia coli	Anzahl/100ml	s. letzte Untersuchung	
Chemische Parameter			
Aluminium	mg/L	< 0,02	kleiner Nachweisgrenze
Ammonium	mg/L	< 0,05	kleiner Nachweisgrenze
Antimon	µg/L	< 0,5	kleiner Nachweisgrenze
Arsen	µg/L	< 1	kleiner Nachweisgrenze
Blei	µg/L	< 1	kleiner Nachweisgrenze
Bor	mg/L	< 0,1	kleiner Nachweisgrenze
Cadmium	µg/L	< 0,3	kleiner Nachweisgrenze
Calcium	mg/L	50	keine Nachweisgrenze
Chlorid	mg/L	16	6.4%
Cyanid, gesamt	mg/L	< 0,005	kleiner Nachweisgrenze
Eisen	mg/L	< 0,02	kleiner Nachweisgrenze
Fluorid	mg/L	< 0,15	kleiner Nachweisgrenze
Kalium	mg/L	1,1	keine Nachweisgrenze
Kupfer	mg/L	< 0,1	kleiner Nachweisgrenze
Magnesium	mg/L	3,8	keine Nachweisgrenze
Mangan	mg/L	< 0,005	kleiner Nachweisgrenze
Natrium	mg/L	6,8	3.4%
Nickel	µg/L	< 2	kleiner Nachweisgrenze
Nitrat	mg/L	22	44.0%
Nitrit	mg/L	< 0,05	kleiner Nachweisgrenze
Pflanzenbehandlungsmittel gesamt	µg/L	0	0.0%
pH-Wert	-	7,56	79.58%

polycyc. aromat. Kohlenwasserstoffe	µg/L	< 0,01	kleiner Nachweisgrenze
Quecksilber	µg/L	< 0,1	kleiner Nachweisgrenze
Selen	µg/L	< 1	kleiner Nachweisgrenze
Sulfat	mg/L	< 10	kleiner Nachweisgrenze
Summe organ. Chlorverbindungen	µg/L	0	0.0%
Trihalogenmethane, Sa.	µg/L	< 5	kleiner Nachweisgrenze
Uran	µg/L	< 1	kleiner Nachweisgrenze
Wassertemperatur	°C	11	keine Nachweisgrenze
Letzte Untersuchung(en) im Versorgungsgebiet:			
Datum der letzten Routine-Untersuchung:			21.11.2019
Datum der letzten umfassenden Untersuchung:			27.11.2018
Datum der letzten Kontrolluntersuchung:			29.08.2019

* Anmerkung: "<": aktuelle Nachweisgrenze des Messverfahrens
Aktuelle Messwerte im Versorgungsgebiet
Alle Angaben ohne Gewähr.

Wasserversorgungsunternehmen

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499

Internet: -

E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7

56305 PUDERBACH

Telefon: 02684/858-410

Telefax: 02684/858-499

Internet: -

E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7

56305 PUDERBACH

Telefon: 02684/858-410

Telefax: 02684/858-499

Internet: -

E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7

56305 PUDERBACH

Telefon: 02684/858-410

Telefax: 02684/858-499

Internet: -

E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7

56305 PUDERBACH

Telefon: 02684/858-410

Telefax: 02684/858-499

Internet: -

E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7

56305 PUDERBACH

Telefon: 02684/858-410

Telefax: 02684/858-499

Internet: -

E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

VGW PUDERBACH

Steimeler Str. 7
56305 PUDERBACH
Telefon: 02684/858-410
Telefax: 02684/858-499
Internet: -
E-Mail: dirk.kuhl@puderbach.de

Gesundheitsamt

Kreisverwaltung Neuwied

Wilhelm-Leuschner-Straße 9
56564 Neuwied
Telefon: 02631/8 03-0
Telefax: 02631780 32 03

Kreisverwaltung Neuwied, Gesundheitsamt

Ringstraße 70
56564 Neuwied
Telefon: 02631 / 803-733
Telefax: 02631 / 803-93-733

Landesuntersuchungsamt

Landesuntersuchungsamt Koblenz - Bereich Zentrale Aufgaben

Mainzer Straße 112
56068 Koblenz
Telefon: 0261/ 91 49 - 0
Telefax: 0261/ 91 49 - 190